



Gabriel Silveira Alencar &lt;gabriel.alencar@ifam.edu.br&gt;

## Pedido de autorização de troca de itens Contrato nº002/2024 - Campus Tabatinga/AM

2 mensagens

**MC Dos Santos** <mcdossantosadm@gmail.com>

30 de janeiro de 2025 às 18:11

Para: enge@ifam.edu.br


Prezados, boa tarde, solicitamos Autorização para Substituição de Materiais na Obra de Reforma e Ampliação do Refeitório do IFAM/CTB, conforme ofício em anexo.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

MC DOS SANTOS LTDA

### 3 anexos

 **Oficio 0003 - 2025 -IFAM TBT.pdf**  
236K

 **60x60-cimento-avorio-pt.pdf**  
209K

 **Bianco .pdf**  
129K

**Gabriel Silveira Alencar** <gabriel.alencar@ifam.edu.br>

31 de janeiro de 2025 às 14:22

Para: MC Dos Santos &lt;mcdossantosadm@gmail.com&gt;

Cc: enge@ifam.edu.br

Boa tarde,

Em relação ao ofício enviado, esclarecemos que a utilização do piso 60x60 "cimento branco" na área de piso está em conformidade com as especificações do projeto, conforme detalhado no documento anexo. No que tange ao revestimento de parede, não houve necessidade de alteração das dimensões do revestimento, permanecendo conforme o especificado, ou seja, no formato 30x60. O documento em PDF intitulado "BIANCO" especifica claramente que o revestimento de parede é em porcelanato 30x60, conforme o projeto original.

Portanto, entendemos que houve um equívoco por parte da empresa ao afirmar que o revestimento de parede foi alterado para o formato 60x60. Solicitamos que a informação seja revista e corrigida, para assegurar que o projeto seja executado conforme as especificações originais, já que o material enviado em anexo "BIANCO" é um porcelanato de 30x60 conforme o projeto.

**Gabriel Silveira Alencar**

Coordenador de Planejamento e Projetos de Engenharia

Eng. Civil - CREA 041289018-6

Siape - 21927782

**Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN****Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia - DOSE****Coordenação de Planejamento e Projetos de Engenharia - CPPE**

Rua Ferreira Pena, Nº 1.109, Centro - Manaus / AM

(92) 3306-0045/ 3306-0046

[gabriel.alencar@ifam.edu.br](mailto:gabriel.alencar@ifam.edu.br)<http://www.ifam.edu.br/>

[Texto das mensagens anteriores oculto]